



Riassunto rapporti analisi 2019/2020

DATA PRELIEVI	15.01.2020		15.01.2020		25.06.2019		25.06.2019	
	Serbatoio Toga Buseno prima UV	Valore tolleranza	Serbatoio Toga Buseno dopo UV	Valore tolleranza	Fontanon San Vittore	Valore tolleranza	Salzin Vittore	Valore tolleranza
ANALISI MICROBIOLOGICA								
Germi aerobi, mesofili	4 UFC / ml		3 UFC / ml	20 UFC / ml	< 10 UFC / ml	UFC / ml	< 10 UFC / ml	UFC / ml
Escherichia coli	0 UFC / 100 ml		0 UFC / 100 ml	0 UFC / 100 ml	0 UFC / 100 ml	UFC / 100 ml	0 UFC / 100 ml	UFC / 100 ml
Enterococchi	0 UFC / 100 ml		0 UFC / 100 ml	0 UFC / 100 ml	0 UFC / 100 ml	UFC / 100 ml	0 UFC / 100 ml	UFC / 100 ml
ANALISI FISICO CHIMICA								
pH	6.92		6.98					
Conduttività	40 mcS/cm		39 mcS / cm					
Temperatura	n.r. °C nessuna osservazione		n.r. °C nessuna osservazione		4.9° C		4.9° C	
Valutazione					conforme all'ordinanza del DFI		conforme all'ordinanza del DFI	

6542 Buseno, 11.03.2020